

**SPEICHERUNGSEINHEIT FÜR AKTIVE SIGNALE****ULA 348****C ←BUS****ALLGEMEINES**

Erfasst 4 Temperaturmesswerte mit min. und max. Temperaturgrenzwerten zur Alarmsendung an die Fernbedienungssysteme mittels C-Bus-Verbindung.

**TECHNISCHE DATEN**

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 3 VA; Modulgehäuse DIN 53 x 115; Schutzart: IP 40.
- 4 Eingänge für aktive Signale: 2 Signale 4 ... 20 mA, 2 Signale 0 ... 10 V–.
- Einstellbarer Zeitabstand zwischen den Messungen: 5 ... 240 min.

Artikelnr.	Beschreibung	Daten Blatt
<b>ULA 348</b>	Speicherungseinheit für aktive Signale.	T 254